

Муниципальное бюджетное  
дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад № 50»  
656015, г. Барнаул  
Пр. Социалистический, 111  
Тел. 8(3852) 56-94-51, 56-94-52  
e-mail: [detskiisadik50@mail.ru](mailto:detskiisadik50@mail.ru)  
от 31.07.2024 № 93  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Комитет по образованию  
Г.Барнаула

Информация по предписаниям Министерства РФ по делам ГО ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий ОНД и ПР по Железнодорожному району, ТОНД и ПР №1,3 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю от 2023,2024 года.

По выполнению предписаний сообщаем следующее:

1. Инструкция о мерах ПБ разработана.
2. Все огнетушители проверены, новые приобретены, все соответствуют требуемому классу пожара по пер.Ядринцева,61 (документы прилагаются).
3. Проведено испытание средств обеспечения ПБ в обоих корпусах (Акты прилагаются).
4. Проведена установка пожарной сигнализации в запотолочном (за подвесным потолком) пространстве по пер.Социалистический,111 (договор прилагается).



 Д.Г.Чулковская